

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-B.9020.3.3.2023
ePUAP/pocztą elektroniczną



Zielona Góra, 09.03.2023 r.

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI za 2022 rok

Pływalnia kryta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonej Górze
65-536 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 101

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. z 2023 r., poz. 338) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), na podstawie analizy:

- a) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
- b) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- d) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze przed wydaniem oceny

stwierdza, iż woda na pływalni krytej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonej Górze spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Uzasadnienie

Pływalnia kryta w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zielonej Górze wyposażona jest w 1 nieckę basenową, 12 natrysków. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.). Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:

- 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
- 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego, temperatury wody.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego na podstawie harmonogramu ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze oraz po przerwie eksploatacyjnej wynikającej z wakacji szkolnych. Częstotliwość większości badań odpowiadała wymaganiom określonym w załączniku nr 3 cytowanego wyżej rozporządzenia z wyłączeniem okresu w styczniu, w którym basen był zamknięty wskutek obostrzeń związanych z ograniczeniami ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń związanych z COVID-19 (prowadzono naukę zdalną) i ferii zimowych oraz od drugiej połowy czerwca do końca sierpnia, z uwagi na wakacje szkolne.